

**ГКУ Дирекция ДОГМ**  
**Управление комплексного мониторинга**

г. Москва

« 25 » декабря 2017 г.

АКТ

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 1412 (школа)  
Фактический адрес: МРСД № 6; Рейтинг 265 ; Проектная мощность 650; Фактическая мощность 494.  
ул. Мурановская, д. 8Б ; СВАО; Бибирево.  
Представитель ОО (должность, ФИО, тел.) главный специалист Извольская Елизавета Михайловна 8 (977)821-18-10  
Представитель ГКУ Дирекция ДОГМ (должность, ФИО) Советник Гончаров Денис Юрьевич 8 (903) 554-58-65  
Представитель ГКУ Дирекция ДОГМ (должность, ФИО) Советник Соснин Владислав Сергеевич 8 (968) 404-01-01

**Общие мероприятия для инвалидов в школе:**

-	Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)
+	Хорошо освещенная зона входа в темное время суток
+	Имеется переговорное устройство на входе, кнопка вызова персонала
+	Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная
+	Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида)
+	Безбарьерный вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске к месту оказания услуг
+	На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку
-	Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении, путеводитель
-	Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать)
+	Информация на видео табло, надписи светящиеся или с подсветкой и т. п.
+	Информация в виде телетекста (бегущая строка)
+	Речевое оповещение, звуковые объявления
-	Информация на звуковых носителях имеется (аудиогид)
-	Система напольных тактильных направляющих для незрячих (входная группа)
-	Тактильный номер этажа на поручне лестницы
-	Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении
-	Таблички обозначены помещений и указатели шрифтом Брайля
-	Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц с слуховыми аппаратами
-	Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)

**Специальные мероприятия для инвалидов в школе**

2.	Парковка		
+	Возможность парковки вблизи объекта	-	Специальная парковка для инвалидов
-	Отсутствует парковка в радиусе 100м	-	Крытый паркинг, подземный паркинг

3.	Вход в здание и учреждение		
-	Лифт имеется	-	Лифт доступный для инвалидов на кресле-коляске
+	Пандус имеется	+	Поручень на пандусе
8,5	Длина одного марша пандуса (без площадок)	0,5	Высота подъема одного марша пандуса

Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках					
-	Мобильный подъемник	-	Подъемная платформа наклонная	-	Платформа подъемная вертикаль

Входная лестница							
+	Одномаршевая	-	С промежуточными площадками	-	Винтовая	-	Поручень с 2 сторон

Характеристики материала наружной лестницы							
+	Бетонная	-	Металлическая	-	Керамогранит	3	Кол-во ступеней

Характеристики внутренней лестницы							
+	Бетонная	-	Металлическая	-	Керамогранит	13	Количество ступеней внутр. лестницы

Входная дверь в здание:		80; 80	ширина рабочей створки в см		+	Домофон, звонок имеется
-	Одна створка распашная	+	Две створки распашных		-	Автоматич. раздвижная
-	Открывается в обе стороны (качающаяся)	-	Автоматическая распашная		-	Вращающаяся (вертушка)

Материал дверного полотна: пвх							
+	Прозрачное полотно, смотровая панель	-	без доводчика	-	С доводчиком	-	Задержка открывания

4. Санитарно-бытовые помещения для инвалидов											
-	Женский	-	есть на каждом этаже	-	Этаж	-	Мужской	-	есть на каждом этаже	-	Этаж
-	Общий	-	есть на каждом этаже	-							

-	Туалет открывается персоналом	-	Ширина двери в кабину в см								
Габариты кабины:		-	Ширина	-	Глубина	Пространство у унитаза:		-	Ширина	-	Глубина в см
			на						в см		

-	Поручень справа от унитаза	-	Откидной поручень со стороны пересадки
-	Поручень слева от унитаза	-	Откидной поручень со стороны пересадки
-	Высота унитаза	-	Раковина с подъездом под нее на глубину не менее, чем на 30см
-	Экстренный вызов персонала имеется	-	Кнопка открывания замка снаружи имеется

Наличие Паспорта Доступности нет

**ВЫВОДЫ:**

К (инвалиды на кресле-коляске)			О (инвалиды-опорники)			С (инвалиды по зрению)			Г (инвалиды по слуху)		
П	Ч	Н	П	Ч	Н	П	Ч	Н	П	Ч	Н
-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-

Здание частично доступно для ММГН категории «О»; «Г»; «С» только в сопровождении подготовленных лиц.

Здание частично доступно для ММГН категории «К» только в пределах первого этажа в сопровождении подготовленных лиц.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Привести информационную составляющую по ММГН в соответствии с Федеральным законодательством.

Представитель организации:  
М.П.



*[Handwritten signature]*  
подпись / Извольская Е.М./  
фамилия и инициалы

Представитель Дирекции:

*[Handwritten signature]*  
подпись / Гончаров Д.Ю./  
фамилия и инициалы

Представитель Дирекции:

*[Handwritten signature]*  
подпись / Соснин В.С./  
фамилия и инициалы